

Ullensaker kommune



Vedlegg til **STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP FOR ULLENSAKER KOMMUNE**

Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 14.06.2010 sak PS 37/10.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Ullensaker kommune består av:
KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrativ og tekniske bestemmelser,
1. utgave 2008 **med følgende tillegg/presiseringer:**

Til Adm pkt 1.3 Definisjon av grense mellom privat og offentlig VA anlegg
Bestemmelsene i VA-normen kap 13.1.5 gjelder foran standard abonnementsvilkår.

Til Adm pkt 3.9 / Tek 2.1.3 Tillegg /presisering
Det skal monteres reduksjonsventil på alle private stikkledninger for vann.

Til Adm pkt 3.11 Tillegg /presisering
Vannledning til sprinkler eller andre rene brannvannsuttak skal ihht VA-normen pkt. 13.2.2 ha tilbakeslagsventil i påkoplingspunktet til kommunal eller annen vannledning som leverer forbruksvann.

Til Adm pkt 3.11 / Tek 2.1.4 Tillegg /presisering
Det leveres maksimum 50 l/s fra det kommunale nettet til brannvann.

Til Tek pkt 2.3.3 Tillegg/presisering
Det vises til supplerende og utfyllende bestemmelser i kap.13 i VA-normen. Krav i VA normen gjelder foran krav i standard abonnementsvilkår.

Til Tek pkt. 2.5.1 Tillegg/presisering
Det vises til utfyllende og supplerende bestemmelser i kap.13 i VA-normen. Krav i VA normen gjelder foran standard abonnementsvilkår.

Til Tek pkt. 3.2.9 Presisering
Stikkledninger for avløpsvann **skal** alltid tilkoples i kum i samsvar med bestemmelser i pkt. 13.3.2 i VA-normen.

Til Tek pkt. 3.5 Tilbakeslagsventil - tillegg
Der det anses å foreligge spesiell fare for tilbakeslag av avløpsvann kan kommunen kreve at det monteres tilbakeslagsventil på stikkledningen for avløp.

Erstatter "Sanitærreglement for Ullensaker kommune" vedtatt 27.09.04.